

## STATICKÉ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU č.p. 178 STRÁŽNĚ , HORNÍ HERLÍKOVICE

### Zápis o statickém zabezpečení objektu

Dle 10.8. 2012 bylo provedeno statické zabezpečení dřevěných konstrukcí objektu horské chalupy čp. 178, Strážné – Horní Herlíkovice.

Bylo provedeno zesílení oslabených zhlaví krokví, překlátování ohořelého místa v krovu a podepření poškozených roubených konstrukcí. Fotodokumentace provedených prací je k dispozici na webové stránce: <http://kirschner.rajce.idnes.cz/Fischerka-Matous-srpen2012/>

Po provedení těchto prací, lze objekt považovat za bezpečné staveniště, ve kterém lze provádět další rekonstrukční práce.

Práce zasahující do nosných konstrukcí objektu lze vykonávat jen pod odborným stavebním dozorem.

#### Práce provedl:

Bc. Matouš Kirschner, Hrádek n/Nisou. Václavice 34  
463 34 Hrádek nad Nisou  
IČ. 74303597, DIČ CZ-7507212658

Kontroloval : Ing Pavel Kirschner, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  
Byškovická 651, Neratovice.

